

物 品 購 入 仕 様 書

令和 7 年度大山町防災備品
(冷暖房スポットエアコン、発電機)

令和 7 年度

鳥取県大山町

1. 総 則

この仕様書は、鳥取県大山町が令和7年度大山町防災備品（冷暖房スポットエアコン、発電機）の購入について定めるものである。

2. 仕 様

別紙内訳書のとおり。または同等以上のもの。

3. 数 量

別紙内訳書のとおり。

4. 納入期限

令和7年8月29日

5. 納入場所

大山町役場総務課

6. そ の 他

（1）入札落札者は、金額の内訳書を提出すること。

（2）本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。

別紙内訳書（１）

1. 品 名 冷暖房スポットエアコン（首振り付き）
 参考：ナカトミ製 SAC-27HCS
2. 数 量 20台
3. 製品規格
 - （１）電 源：単相 100V
 - （２）冷 房
 - ・ 能 力：2.7kW以上
 - ・ 電 流：12.7A
 - ・ 冷風側風量：4.8 m³/min 以上
 - ・ 消 費 電 力：1.30kW 以下
 - ・ 力 率：98.6%
 - （３）暖 房
 - ・ 能 力：1.9kW以上
 - ・ 電 流：10.0A
 - ・ 温風側風量：3.9 m³/min 以上
 - ・ 消 費 電 力：1.01kW 以下
 - ・ 力 率：98.2%
 - （４）始 動 電 流：49A 以下
 - （５）騒 音 値：62.5dB 以下
 - （６）圧 縮 機：全閉型ロータリー
 - （７）電源コード：約 2.0m
 - （８）外 形 寸 法：幅 390mm×奥行 475mm×高さ 855mm（冷風・排熱ダクト含まず）
 - （９）製 品 質 量：約 48kg
 - （10）付属品：ドレンホース

別紙内訳書（２）

１．品 名 発電機

参考：G&ECO 製 エルソナ GD5000SR

２．数 量 ３台

３．製品規格

- （１）定格出力はＬＰガス 4.5kVA、ガソリン 5.0kVA 以上であること
- （２）燃料は、ＬＰガス・ガソリンの両方に対応していること
- （３）出力は、単相ＡＣ１００Ｖ、単相ＡＣ２００Ｖ、ＵＳＢ端子出力があること
- （４）乾燥重量は 52kg 以下であること
- （５）サイズは、615×490×550mm 以下であること
- （６）ガソリンのタンク容量は 13.5L 以上であること
- （７）エンジンオイルの容量は、0.8L 以上であること
- （８）ＬＰガスの消費量は、1.13kg/h 以下であること（但し 50％負荷時）
- （９）ガソリン消費量は、1.8L/h 以下であること（但し 50％負荷時）
- （１０）連続運転時間 50％負荷時、50kg のガスボンベ使用時は、44.2 時間以上であること
また、ガソリン満タン時は 7.5 時間以上であること
- （１１）エンジンの種類は空冷 4 サイクルエンジンであること
- （１２）付属品として保証書、取扱説明書、専用単段式圧力調整器、ＬＰガス接続ホース（3m）、オイル漏斗、専用バッテリー、充電アダプター、アースを付属すること
- （１３）発電機本体にハンドル（収納式）及び大型キャスターがついていること
- （１４）騒音レベルは 66dB 以下であること
※7m・8 方向測定 of 平均値・負荷 50％の値
- （１５）セルによるエンジンスタート機能があること
- （１６）バッテリーが完全にあがった状態でも手動でチョークを調整してリコイルスタートができること
- （１７）電圧、電流、周波数、運転時間の表示が一目で分かるようデジタルマルチメーターが搭載されていること
- （１８）オイルが一定量減少した場合、エンジン故障防止のため自動停止する機能があること、また、その場合オイルアラートランプが点灯すること
- （１９）商品本体に操作手順書を付属すること
- （２０）電圧調整はインバーター式であること
- （２１）一般社団法人防災安全協会の防災製品等、推奨品に認証されていること
- （２２）CO センサー（一酸化炭素濃度が一定量を超えた場合、安全のためエンジンを自動停止する機能）があること
- （２３）一般社団法人日本陸用内燃機関協会の排出ガス自主規制に適合したエンジンが搭載されていること

設 計 書					
金 円也					
事業概要 冷暖房スポットエアコン 20台 発電機 3台					
内 訳					
名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
冷暖房スポットエアコン	20	台			別紙内訳書（1）
発電機	3	台			別紙内訳書（2）
小 計					
消 費 税					
合 計					