

回答

修繕名：中山小学校体育館ガラスコーキング修繕

番号	質問事項	回答
1	設計内訳書の作業用足場設置費が数量221㎡になっておりますが、図面等で調べた結果、400㎡になっています。こちらは変更していただけるのでしょうか。	FIX窓部分は片面コーキング、引違い窓は取外しコーキングとして足場設置数量を積算し221㎡となっています。設計数量での入札をお願いします。